



# CIDET

CORPORACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

## CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

Modelo de Certificación: Tipo marca de conformidad

El CIDET certifica que el producto:

PRODUCTO	TIPO	REFERENCIA
MEDIDORES DE ENERGÍA ACTIVA CLASE 0.2S Y REACTIVA, CLASE 2.0 MARCA LANDYS+GYR	ELECTRÓNICOS TRIFÁSICOS TETRAFILARES	ZMD402CT44, 5(10) A, 3 X 58/100 V – 3 X 240/415 V

Fabricado por la empresa LANDYS + GYR AG, planta de ZUG, SUIZA y comercializado por COMMERCIAL METERING LTDA.; ha sido evaluado por el CIDET y se verificó que está fabricado y probado CONFORME con la(s) norma(s) NTC 2147/2003 Y NTC 4569/2003

Esta Certificación está sujeta a que el producto cumpla permanentemente las condiciones con las cuales fue evaluado respecto a las normas descritas, para lo cual el CIDET le hace verificación y seguimiento respectivos y publica las novedades y vigencia del presente CERTIFICADO en la página [www.cidet.com.co](http://www.cidet.com.co).

Todas las características e identificación de este producto se describen en un documento anexo que contiene una (1) página y hace parte integral del presente CERTIFICADO, el cual puede ser consultado por los usuarios ante el CIDET.

### CERTIFICADO No. 2540

Fecha de Certificación: 26 DE ENERO DE 2007  
Fecha de 1ª Actualización: 10 DE AGOSTO DE 2007

ACREDITADO



Industria y Comercio  
SUPERINTENDENCIA  
Res. 2962 febrero 8 de 2007

Rafael Jairo Ríos Cardona  
DIRECTOR EJECUTIVO